



УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 345р от 03.09.18
Заведующий МБДОУ № 79
/ И.И. Харитонов /

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование организации (учреждения): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» комбинированного вида» (МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш»)

1.2. Юридический адрес организации: 164522, Архангельская область, город Северодвинск, бульвар Строителей, дом 15.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Сведения о размещении объекта:

- типовое здание, 2 этажное, расположенное внутри жилого квартала.

- площадь земельного участка составляет 11128 м²;

- застроенная площадь – 1832 м²; озелененная – 4710 м²; игровые площадки – 1725 м².

1.4. Год постройки здания 1980г., капитальный ремонт не производился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2019, капитального - нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (учреждения): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» комбинированного вида» (МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш»)

1.7. Адрес организации (учреждения) на котором предоставляется услуга: 164522, Архангельская область, город Северодвинск, бульвар Строителей, дом 15 (корпус 1).

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: муниципальная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Учредитель организации: Администрация муниципального образования «Северодвинск» в лице муниципального казенного учреждения «Управление образования Администрации Северодвинска»

1.12. Адрес учредителя организации: 164501, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, улица Ломоносова, дом 41а тел. 8 (8184) 56-15-11

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): предоставление дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 255 воспитанников

2.7. Участие в исполнении Индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Маршрут: рейсовые автобусы № 3,3а, остановка «Автоматазин», от остановки по нерегулируемому переходу через улицу Ломоносова, далее по тротуару через арку между домами бульвар Строителей, дом 17 и Ломоносова, дом 120, далее налево по тротуару прямо, вход на территорию детского сада через калитку.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:

-от рейсовых автобусов маршрутов № 3, 3а - 250 м.

3.2.2. время движения (пешком): 5-10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемый;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет, есть наличие бордюрного камня, неровности дороги (ямы, выбоины)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать): нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(О,Г,У)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ:

К – инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках

О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата

С – инвалиды с нарушением зрения

Г – инвалиды с нарушением слуха

У – инвалиды с нарушением умственного развития

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

В МБДОУ № 79 обучение детей – инвалидов-колясочников в настоящее время на объекте не организовано. В дальнейшем необходимо проведение работ по созданию условий доступности объекта для инвалидов-колясочников.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1. Установка информационных средств об объекте 2. Оборудование территории перед объектом тактильной плиткой 3. Оборудование автостоянки на расстоянии (разметка, установка знака) 4. Устранение дефектов асфальтового покрытия, выравнивание высотности асфальтового покрытия
2.	Вход (входы) в здание	1. Установка пандуса 2. Контрастная маркировка ступеней 3. Установка кнопки вызова 4. Устранение порогов 5. Установка информационных средств на объекте 6. Доступное размещение носителей информации
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	1. Установка пандуса 2. Переоборудование перил 3. Выравнивание лестничного марша 4. Контрастная маркировка ступеней - при наличии или необходимости внутри здания 5. Установка информационных средств на объекте 6. Установка направляющей тактильной плитки (на полу)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	1. Расширение дверных проемов дверей в кабинеты 2. Устранение порогов
5.	Санитарно-гигиенические помещения	1. Расширение дверных проемов дверей в туалеты и кабинки в туалетах 2. Устранение порогов
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	1. Установка информационных средств на объекте (тактильных, визуальных, акустических): таблички с названием объекта, категорией инвалидов, установка указателей направления движения входа и выхода, пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов,

		текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем и др.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	1. Территория от остановки до объекта 2. Установка направляющей тактильной плитки до объекта
8.	Все зоны и участки	1. Установка системы информации 2. Распирение дверных проемов 3. Установка пандуса, поручней, перил 4. Установка тактильной плитки 5. Установка кнопки вызова 6. Выравнивание лестничного марша 7. Устранение дефектов асфальтового покрытия 8. Контрастная маркировка ступеней 9. Устранение порогов 10. Оборудование автостоянки

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до 2030 год

в рамках исполнения городской программы «Развитие образование Северодвинска подпрограмма (указывается наименование документа: программы, плана)
«Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с УО Администрации Северодвинска

4.5 Информация размещена на Карте доступности субъекта РФ

дата _____ нет _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «17» августа 2018 г
2. Акта обследования объекта: № 2 от «03» сентября 2018 г.
3. Решения Комиссии от «03» сентября 2018 г.



УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 345р от 03.08.18
Заведующий МБДОУ № 79
/ И.И. Харитонов /

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов объекта предоставляемых услуг

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование организации (учреждения): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» комбинированного вида» (МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш»), (нежилое помещение)
- 1.2. Юридический адрес организации: 164522, Архангельская область, город Северодвинск, бульвар Строителей, дом 15.
- 1.3. Адрес организации (учреждения) на котором предоставляется услуга: 164522, Архангельская область, город Северодвинск, бульвар Строителей, дом 15 (корпус 1).
- 1.4. Основание для пользования объектом: оперативное управление,
- 1.5. Форма собственности: муниципальная,
- 1.6. Территориальная принадлежность: муниципальная,
- 1.7. Предоставление услуг: предоставление дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
- 1.8. Категория обслуживания населения: дети от 1,5 до 8 лет.
- 1.9. Учредитель организации: Администрация муниципального образования «Северодвинск» в лице муниципального казенного учреждения «Управление образования Администрации Северодвинска».
- 1.10. Адрес учредителя организации: 164501, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, улица Ломоносова, дом 41а, тел. 8 (8184) 56-15-11
- 1.11. Сведения о размещении объекта:
- типовое здание, 2 этажное, расположенное внутри жилого квартала.
- площадь земельного участка составляет 11128 м²;
- застроенная площадь – 1832 м²; озелененная – 4710 м²; игровые площадки – 1725 м².
- 1.12. Год постройки здания 1980 г., капитальный ремонт не производился
- 1.13. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2019, капитального - нет.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов и МГ.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	Отсутствие	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов и МГ к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2018 года	Отсутствие	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Управлением образования Администрации Северодвинска

3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	Отсутствует	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личный приём граждан
4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются: ➤ выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; ➤ сменное кресло-коляска; ➤ адаптированный лифт; ➤ поручни; ➤ пандус; ➤ подъёмная платформа (аппарель); ➤ раздвижные двери; ➤ доступные входные группы; ➤ доступные санитарно-гигиенические помещения; ➤ достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадках	Отсутствует	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширение дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадках будет проводиться при условии финансирования программы. Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенических помещений доступных для лиц с нарушением ОДА. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов будет обеспечено по согласованию с Управлением образования Администрации Северодвинска. Установка поручней, пандуса, приобретение подъёмной платформы запланировано произвести с учётом потребности инвалидов в

			получении непосредственных услуг на объекте, а также с учётом финансирования.
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учётом финансовых возможностей МБДОУ № 79

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/ отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлёй и/или звукоусиливающей аппаратурой	Отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условий доступности при наличии финансирования
2	Представление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	Отсутствует	Проведение инструктирования сотрудников в 1 квартале 2019 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Отсутствует	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные обязанности и инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютера	Отсутствует	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет

			включена в должностные обязанности и инструкции сотрудников
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам	0 чел.	Обеспечить повышение квалификации педагогов
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 лет до 8 лет, получающих дополнительное образование	2 чел.	Работа в этом направлении будет продолжена
8	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	2 чел.	Работа в этом направлении будет продолжена
9	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Наличие	Адаптация сайта МБДОУ № 79 для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2015 году

4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для проведения объекта и порядка предоставления на нём услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	Территория, прилегающая к зданию	
1.1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2020-2021
1.2	Установка знаков, указателей на объекте	2020-2021
2.	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту и месту получения услуг	
2.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов	До 2030г.
2.2	Установка пандуса на входе	2020г.
2.3	Установка поручней	2021г.
2.4	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028г.
2.5	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2020г.
2.6	Организация места для размещения собаки-проводника	2030г.
2.7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушением зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2018г.
2.8	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2025-2028г.
2.9	Закупка кресла-коляски	2029г.
2.10	Переоборудование санитарно-гигиенических помещений на 1 этаже здания (с установкой	до 2030г.



УТВЕРЖДЕН

Приказом от 09.09.2018 № 345p

Заведующий МБДОУ № 79

И.И. Харитонов

09 2018 г.

Акт обследования № 2
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МБДОУ «Детский сад № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» (корпус 1)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» (нежилое помещение)
- 1.2. Адрес объекта: 164522, Архангельская область, г. Северодвинск, бульвар Строителей, 15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
типовое здание 2 этажное, расположенное внутри жилого квартала. Площадь земельного участка составляет 11128 м²; застроенная площадь – 1832 м²; озелененная – 4710 м²; игровые площадки – 1725 м².
- 1.4. Год постройки здания: 1980, последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего май- август 2019 г.,
Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» комбинированного вида (МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 164522 Архангельская область, г. Северодвинск, бульвар Строителей, дом 15
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Северодвинска»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, улица Ломоносова, дом 41а

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг предоставление дошкольного образования, присмотр и уход
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития -
- 2.6. Плановая мощность: 255 человек
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут: рейсовые автобусы № 3,3а, остановка «Автоматазин», от остановки по нерегулируемому переходу через улицу Ломоносова, далее по тротуару через арку между домами бульвар Строителей, дом 17 и Ломоносова, дом 120 5, далее налево по тротуару прямо, вход на территорию детского сада через калитку.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м

3.2.2. время движения (пешком): 5-10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, есть наличие бордюрного камня, неровности дороги (ямы, выбоины)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

На территории объекта: необходимо установить знак доступности учреждения, информационный стенд, установить указатели направления движения, установить

декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию, необходимо предусмотреть места отдыха на путях движения к главному входу, необходимо предусмотреть место стоянки для транспорта инвалидов размером 6,0*3,6 м

Входы в здание: установить рельефные тактильные полосы, предусмотреть желтую контрастную окраску ступеней, предусмотреть на них нескользкое покрытие, установить двери, отвечающие нормативным требованиям, предусмотреть яркую контрастную маркировку на дверях.

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): установить предупреждающие указатели, предусмотреть рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз, предусмотреть поручни по обеим сторонам лестницы, установить бортики на боковых краях ступеней, предусмотреть ручки на дверях в специальные помещения с опознавательными насечками, предусмотреть зоны безопасности.

Зоны целевого назначения: организовать в группах зону для кресла-коляски, предусмотреть в музыкальном зале места для инвалидов.

Санитарно-гигиенические помещения: установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом, оборудовать душевую комнату для инвалидов, оборудовать бытовую комнату для инвалидов.

Системы информации на объекте: установить указатели, пиктограммы, символы доступности, установить световые табло, оборудовать замкнутые помещения системой двусторонней связи с дежурным, снабдить звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами, оборудовать здание речевыми информаторами и маяками, предусмотреть маркировку групп со стороны ручки, установить текстофоны (текстовые телефоны), установить телефоны с усилителем звука и тактильными клавишами.

Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований – постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении письма Министерства Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования. а также оказания при этом необходимой помощи», письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»

3.6. Период проведения работ: до сентября 2029 года в рамках исполнения Государственной Программы РФ «Доступная среда»; плана по обеспечению доступности объекта МБДОУ № 79 «Мальчиш-Кибальчиш»

3.7. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДЧ-В

3.8. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).

2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

3. Согласование с КУМИ ЗО Администрации Северодвинска

3.9. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: нет

4. Решение Комиссии от «03» сентября 2018 г.

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ условно. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями; нет кнопки вызова помощника; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Пандус наружный отсутствует. Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей и тактильной разметкой. Полотно двери не соответствует требованиям. В тамбуре имеется недопустимый перепад высоты. В холле отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Ширина марша лестницы внутри здания не соответствует требованиям. На лестнице внутри здания отсутствуют поручни с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы и тактильные полосы на первой и последней ступенях марша. Пандус на лестницах внутри здания отсутствует (отсутствует возможность установки пандуса). На путях эвакуации отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. В кабинетах обслуживания инвалидов имеются пороги в дверных проемах, ширина дверных проемов не соответствует требованиям. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. Недостаточное количество визуальных и акустических средств информации, неправильное их расположение. Тактильные средства информации отсутствуют.

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ № 79 И.И. Харитонова
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по АХР В.Н. Варгасова
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заместитель заведующего по ВМР Л.В. Гладышева
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Старший воспитатель Е.А. Золотарева
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов
Председатель МОО «СГОИ» Мокроусова О.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)



I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №79
«Мальчиш-Кибальчиш» комбинированного вида»

164522, Архангельская область, г. Северодвинск, бульвар Строителей, дом 15(корпус 1)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			1.отсутствие рельефных тактильных полос перед маршем вверх и вниз 2.отсутствие желтой контрастной окраски первой и последней ступеней 3.отсутствие нескользкого покрытия на крыльцах 4.отсутствуют перила с двух сторон	С	-установить рельефные полосы -предусмотреть желтую контрастную окраску -предусмотреть нескользкое покрытие -установить перила с двух сторон	
2.2	Пандус (наружный)	нет					Установить пандус	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Входная площадка не соответствует нормативным размерам Наличие порога	К,О,С	Учесть размеры при дальнейшей реконструкции крыльца или при установке пандуса Демонтировать пороги или установить скаты	
2.4	Дверь (входная)	есть				К,О		
2.5	Тамбур	есть			1.наличие порога 2.площадь тамбура не соответствует нормативам	К,О,С		
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДП-И (Г, У)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

КОММЕНТАРИЙ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №79
«Мальчиш-Кибальчиш» комбинированного вида»

164522, Архангельская область, г. Северодвинск, бульвар Строителей, дом 15(корпус 1)

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствуют информационные таблички о препятствиях	С	установить информационные таблички о препятствиях	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			1.отсутствие рельефной тактильной полосы перед маршем вверх и вниз 2.отсутствие желтой контрастной окраски крайних ступеней 3.боковые края ступеней, не примыкающих к стенам, не имеют бортиков	К,О,С	1.предусмотреть рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз 2.оформить желтой контрастной краской крайние ступени 3.установить бортики	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Пандус на лестничных маршах отсутствует	К,О,С	Установить не возможно, только при реконструкции здания	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	
3.5	Дверь	нет			-	-	-	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не соответствует нормам ширина марша 1,35*1,20	К	Ширину марша можно изменить только при реконструкции здания	
	Общие требования к зоне				Отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют	К,О,С	Установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными	

				тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами		проемами	
--	--	--	--	---	--	----------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (У)			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

КОММЕНТАРИЙ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность. Что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №79

«Мальчиш-Кибальчиш» комбинированного вида»

164522, Архангельская область, г. Северодвинск, бульвар Строителей, дом 15(корпус 1)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			-не предусмотрены места для инвалидов, -несоответствие ширине дверного проема	К	-предусмотреть в залах места для инвалидов, -расширение дверных проемов возможно только при реконструкции здания	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДП-В			Индивидуальное решение с помощью ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

КОММЕНТАРИЙ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем, что обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №79
«Мальчиш-Кибальчиш» комбинированного вида»
164522, Архангельская область, г. Северодвинск, бульвар Строителей, дом 15(корпус 1)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			-отсутствуют в части туалетов краны рычажного действия, -не оборудованы двусторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, -отсутствует аварийное освещение -отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.д.	К,С,О	-установить краны рычажного действия, -оборудовать кнопкой вызова, -установить крючки для одежды, костылей и т.д.	
5.2	Душевая/ванная комната	нет			-	-	-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	
	Общие требования к зоне				-отсутствуют информирующие обозначения помещений, -розетки и выключатели находятся на высоте 1,5м -отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	К,С,О	-установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, -установить предупреждающие тактильные маячки	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

КОММЕНТАРИЙ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ: функциональная зона санитарно-гигиенических помещений доступна условно, но отсутствуют знаки доступности, и направляющие тактильные полосы к унитазу. Душевая комната и бытовая комната, предназначенные для инвалидов и других маломобильных граждан отсутствуют.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №79
«Мальчиш-Кибальчиш» комбинированного вида»
164522, Архангельская область, г. Северодвинск, бульвар Строителей, дом 15(корпус 1)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Визуальные средства расположены не правильно и не везде	У	Обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям	
6.2	Акустические средства	нет				С	-	
6.3	Тактильные средства	нет				С		
6.4	Общие требования к зоне				Отсутствует система предупреждения <u>световая</u> , синхронно со звуком	ДП-И (К,О,Г)	Установить дублирующую световую сигнализацию в здании	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г)			Текущий ремонт, индивидуальное решение с помощью ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

КОММЕНТАРИЙ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ: системы информации на объекте не оборудованы для инвалидов и маломобильных граждан.